

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, बलिया

पत्रांक- 1451 / 18

दिनांक- 20-7-19

सेवा में,


प्रबन्धक
ग्रीन वैली पब्लिक स्कूल
पटखौली देवकली, बलिया।

विषय - विद्यालय भवन नेशनल बिल्डिंग कोड में प्राविधानित सुरक्षा मानकों के
अनुरूप निर्मित किये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भ - आपका पत्र संख्या- शून्य, दिनांक- 19.07.2019

उपरोक्त विषयगत संदर्भित पत्र के क्रम में सम्बन्धित अवर अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता के द्वारा दिनांक- 20.07.19 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के उपरान्त आपके विद्यालय का निर्माण संलग्न मानक के अनुसार भवन की स्थिति ठीक पाया गया।

संलग्न- जॉच प्रमाण-पत्र।


अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
बलिया


Principal
Green Valley Public School
Ballia



Manager
Green Valley Public School

जांच प्रमाण-पत्र

ग्रीन वैली पब्लिक स्कूल पटखीली देवकली, जनपद- बलिया के भवन का निरीक्षण किया गया। निरीक्षणोपरान्त भवन की निम्नांकित मर्दें नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुरूप पायीं गयीं।

Sl. No	Items	Standard	Specification	Remarks
1	Height	3.6M	N.B.C. 2005 colum 12.18.1.1	3.60M
2	Bathroom Height	2.1M	N.B.C. Clause- 12.4.1	2.10 M
3	Open space around the Building	6.0 M	N.B.C. Clause- 8.3.1	Satisfactory
4	College Building area	1.80 ha	N.B.C. Clause 5.5.1(b) iii	Satisfactory
5	Parking area	0.30 ha	N.B.C. Clause 5.5.1 (b) ii(d)	Satisfactory
6	Height of Plinth	0.45 M	N.B.C. Clause- 12.1.1	1.50 M
7	Stair Width	1.50 M	N.B.C. Clause- 12.18.1.1	1.38 M
8	Lighting and Ventilation room	1/10 floor area	N.B.C. Clause- as per N.B.C. 2005 Clause- 15.1.2	Satisfactory
9	Fire and life safety	Certified by PHO Ballia		
10	Roofs	R.C.C. Flate Roof	as per N.B.C. 2005 Clause 12.19.1	R.C.C. Flate Roof
11	Structure	R.C.C. Column and Beam	as per N.B.C. 2005 Clause- 12.19.1	R.C.C. Column and beam


Principal
 Green Valley Public School
 Ballia


 सहायक अभियन्ता
 निर्माण स्वण्ड, लो०नि०वि०
 बलिया


Manager
 Green Valley Public School